

Milano, 19/07/2019

Prot. n° 7571/GEST.ACQ./PC/SF/me

Cod. Progetto:

Da indicare in caso di risposta

Gent.ma

LUISA SALVATORI

Sindaco del comune di Vizzolo Predabissi

Via Verdi, 9

20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

E p.c. ATS CITTA' METROPOLITANA

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Inviato tramite PEC

OGGETTO: CHIUSURA IMPIANTO "CASA DELL'ACQUA" Piazza Puccini

Gentilissimo Sindaco,

facendo seguito alla comunicazione del nostro laboratorio di analisi datata 19/07/2019 concernente gli esiti dei campioni prelevati in data 17/07/2019, presso il punto di erogazione di acqua naturale della casa dell'acqua sita in Piazza Puccini– si comunica la presenza di:

Pseudomonas Aeruginosa: 8 UFC/250ml.

Valutato l'esito delle analisi abbiamo provveduto alla chiusura dell'impianto in data odierna, in attesa dell'intervento straordinario di sanificazione secondo quanto previsto dal piano di manutenzione di Cap Holding.

A seguito dell'avvenuta disinfezione verrà pianificato un nuovo prelievo finalizzato alla verifica della non conformità e nel caso, alla successiva riapertura dell'impianto.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità e chiarimento.

Colgo l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Il Responsabile Gruppo Sicurezza Alimentare
Ing. Davide Chiuch

Referente pratica: P.I. Fabio.Sposito - Ufficio Servizi ai Comuni –
tel. 02.89520.840 cell. 340.3759049 e-mail gestionecaseacqua@grup pocap.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

E
UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO
PROTOCOLLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 000875/2019 del 22/07/2019
Firmatario: DAVIDE CHIUCHI